

NAWIERZCHNIA

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY
GLEBY/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGĘSZCZONE
DO UZYSKANIA 95% GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA.

GEOWŁÓKNINA (wg wytycznych Ekobudex)

OSADNIK LUB
STUDZIENKA
REWIZYJNA

15 cm min max
46cm 500 cm

76 cm

ZBIORNIK
OSADOWY
61 cm

GRUBOŚĆ WARSTWY
TŁUCZNIKA OKREŚLA
PROJEKTANT min 15 cm

PŁUKANY TŁUCZEN O UZIARNIENIU 31 - 63 mm

KOMORA DRENAŻOWA SC

PROJEKTANT OKREŚLA STOPIEŃ
STABILNOŚCI PODŁOŻA

POKRYWA SKRAJNA

GEOWŁÓKNINA

KOMORA DRENAŻOWA SC - 740

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ SYSTEM DOPROWADZAJĄCY WODĘ DO KOMÓR.

INFORMACJA EKOBUDEX
(058) 554-85-66/65