



UTWARDZENIE

PODŁOŻE WARSTWY UTWARDZONEJ

ZAGĘSZCZONE WYPEŁNIENIE ZASTOSOWANE ZGODNIE Z TABELĄ DOPUSZCZALNYCH MATERIAŁÓW WYPEŁNIAJĄCYCH

GEOWŁÓKNINA (wg wytycznych Ekobudex)

ZASYPKA O GRUBOŚCI MIN. 15 cm Z TŁUCZNIĄ PŁUKANEGO 31 - 63 mm.

TŁUCZEN PŁUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm PONIŻEJ ORAZ WOKÓŁ ŁOŻYSKA KOMÓR. GRUBOŚĆ OKREŚLA PROJEKTANT MIN.15 cm

KOMORA DERENAŻOWA TYPU SC

POKRYWA SKRAJNA

GEOWŁÓKNINA

KOMORA DRENAŻOWA SC - 740

RZUT POZIOMY TYPOWEGO SYSTEMU DRENAŻOWEGO

( BEZ ZACHWYANIA SKALD)

INFORMACJA EKOBUDEX  
(058) 554-85-66/65